

Aux exigences de protection de la directive CEM (2014/30/UE) "Compatibilité ELECTROMAGNÉTIQUE"
et aux exigences de la directive BT (2014/35/UE) "BASSE TENSION"
With requirements of directive CEM (2014/30/EU) "Electromagnetic Compatibility"
And requirements of directive BT (2014/35/EU) "LOW VOLTAGE"

LOREME déclare sous sa seule responsabilité, que le produit :
We declare under our sole responsibility, that the following product:

Désignation : Wattmètre TRMS et Voltmètre/Ampèremètre/Fréquencemètre TRMS
Type: IPL36(L) et IPL36(L)-Hall Révision : 0 date : 19/07/16



est conforme aux normes génériques ou spécifiques harmonisées suivantes :
Complies with the following harmonized generic or specific standards:

Test Réalisé / tested	Normes Standards	Description			
	Directive basse tension BT(2014/35/UE) <i>Low Voltage Directive BT (2014/35/EU)</i>				
X	IEC EN 61010-1	Règle de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire	<i>Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use</i>		
	EN 61000-6-4 Compatibilité électromagnétique (CEM) Norme sur l'émission pour les environnements industriels <i>Emission standard for industrial environments</i>		Limites Test level		
X	IEC EN 55011	Emission rayonnée <i>Radiated emission</i>	30-230 MHz: 30 dBµV/m (à 30m) 230-1000 MHz: 37 dBµV/m (à 30m)	Groupe1 Classe A	Ok
X	IEC EN 55011	émission conduite sur l'alimentation <i>power supply induced emission</i>	0.15-0.5 MHz : 79 dBµV / 66 dBµV 0.5-30 MHz : 73 dBµV / 60 dBµV	Groupe1 Classe A	Ok
	EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique (CEM) Immunité pour les environnements industriels <i>Immunity standard for industrial environments</i>		Niveau de test Test level	Influence constatée Critère d'aptitude requis	
X	IEC EN 61000-4-2 ESD	Immunité aux décharges électrostatiques <i>Electrostatic discharge immunity test</i>	4 kV au contact 8 kV dans l'air	Sans influence <i>No influence</i>	B
X	IEC EN 61000-4-3	Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques <i>Radiated Immunity</i>	80 à 1000 MHz 10 V/m (eff) 80% AM (1 kHz)	Sans influence <i>No influence</i>	A
X	IEC EN 61000-4-4 EFT	Immunité aux transitoires électriques rapides en salves <i>Electrical fast transient /burst immunity test</i>	2 kV crête 5 / 50 ns 5 kHz	Sans influence <i>No influence</i>	B
X	IEC EN 61000-4-5 CWG	Immunité aux ondes de chocs 1,2/50 µs. <i>Surge immunity test</i>	1.2/50 (5/20) µs 2 kV	Sans influence <i>No influence</i>	B
X	IEC EN 61000-4-6	Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques <i>Conducted Immunity</i>	0.15 à 80 MHz 10 V 80% AM (1 kHz) 150 Ohms	Sans influence <i>No influence</i>	A
X	IEC EN 61000-4-8 AC MF	Immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau <i>Power frequency magnetic field immunity test</i>	50 Hz 30 A/m (eff)	Sans influence <i>No influence</i>	A
X	IEC EN 61000-4-9 impulse MF	Immunité au champ magnétique impulsionnel <i>Pulse magnetic field immunity test.</i>	1000 A/m peak 6.4/16µs pulse	Sans influence <i>No influence</i>	B
X	IEC EN 61000-4-11 AC dips	Immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension en AC <i>Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.</i>	-30 % 10 ms -60 % 100 ms -95 % 5000 ms	Sans influence <i>No influence</i>	B -> 10ms C -> 100ms
X	IEC EN 61000-4-12 Ring wave	Immunité aux ondes oscillatoires <i>Oscillatory waves immunity test</i>	2.5 kV common mode 1kV differential mode @ 1MHz	Sans influence <i>No influence</i>	B
X	IEC EN 61000-4-29 Dc dips	Immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension en DC <i>Voltage dips, short interruptions and voltage variations on DC input power port immunity tests.</i>	-30 % 10 ms -60 % 100 ms -95 % 5000 ms	Sans influence <i>No influence</i>	B -> 10ms C -> 100ms

Metz, le : 21/07/16

Signé au nom de LOREME ; M. Dominique Curulla
Signed on behalf of LOREME

Année d'apposition du marquage CE : 2016
CE marking year

